

表 新型コロナウイルス影響度による今夏の最大電力需要予測

	最大電力需要 予測 (GW)	当初予測比 (%)	最小電力需要 予測 (GW)	当初予測比 (%)
当初予測	32.1	-	17.6	-
影響度:小	30.8	△ 4.0	17.3	△ 1.7
影響度:中	27.9	△ 13.1	16.4	△ 6.8
影響度:大	25.7	△ 19.9	15.3	△ 13.1

(出所) ナショナル・グリッド ESO